

Treść zapytania:

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w związku z chęcią złożenia oferty na „Dobór, dostawa, wymiana oraz uruchomienie kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach” proszę o potwierdzenie informacji, iż dopuszcza się w zakresie charakterystyki kotła - montażu kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotu zamówienia wprowadza zmiany polegające na rezygnacji z modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w zakresie demontażu istniejącego bojlera elektrycznego oraz przebudowy instalacji kotłowni dla celów podgrzania cwu. W związku z tymi zmianami określa się następującą charakterystykę techniczną kotła: **gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny.**

Szamotuły, dnia 13 czerwca 2023 r.

Dyrektor PCPR w Szamotułach