

Treść zapytania:

- 1) Lokalizacja agregatu: Czy należy przyjąć zapis z zapytania ofertowego tj.: . Zamawiający preferuje montaż jednej jednostki zewnętrznej, posadowionej na gruncie, współpracującej z zainstalowanymi w poszczególnych pomieszczeniach jednostkami wewnętrznymi (tzw. system VRF)?
- 2) Czy w pomieszczeniach biurowych, których temat dotyczy występują sufity podwieszane?
- 3) Jaki jest preferowany typ jednostek wewnętrznych - urządzenia ściennie czy kasetonowe?
- 4) Czy do urządzeń mają być zamontowane sterowniki naścienne?

Odpowiedzi zamawiającego:

- 1) Tak, należy przyjąć zapis z zapytania ofertowego.
- 2) W pomieszczeniach biurowych nie ma sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany znajduje się w korytarzu (przestrzeń między sufitem a stropem wynosi ok. 18 cm)
- 3) Preferowany typ jednostek wewnętrznych to urządzenia ściennie.
- 4) Nie ma takiej konieczności, zapewnić należy natomiast indywidualne sterowanie każdej jednostki wewnętrznej, np. za pomocą pilota.

Szamotuły, dnia 30 marca 2018 r.

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 61-10-18-130, fax 61-10-18-155

**D Y R E K T O R
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

Jaromir Zieliński